

**CASA DELL'ACQUA DEL COMUNE DI FONTANELLA (BG) – VIA MARINETTI**

ANALISI EFFETTUATE IN AUTOCONTROLLO IL 18/02/2022

PARAMETRI	UNITA' MISURA	VALORI RILEVATI	VALORI DI RIFERIMENTO D.L. 31/01
Alluminio (Al)	µg/l	< 20.0	< 200
Cloruri (Cl)	mg/l	23.3	< 250
Conducibilità	µS/cm a 20° C	591	< 2500
Cromo (Cr)	µg/l	<1	< 50
Durezza totale	°F	34.6	
Ferro (Fe)	µg/l	< 20.0	< 200
Fluoruri (F)	mg/l	< 0.1	< 1.50
Manganese (Mn)	µg/l	< 5.00	< 50
Nichel (Ni)	µg/l	< 2.00	< 20
Nitrati (NO ₃ ⁻)	mg/l	34.2	< 50
Nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/l	<0.025	< 0.50
Ossidabilità (O ₂)	mg/l	<0.5	< 5.0
pH	unità di pH	7.2	6.5 – 9.5
Potassio (K)	mg/l	0.84	
Rame (Cu)	µg/l	<10	1000
Sodio (Na)	mg/l	4.70	< 200
Solfati (SO ₄ ⁻²)	mg/l	29.1	< 250
Zinco (Zn)	µg/l	<50	